Subj: **Re: WG: Daten Feuchteregler + Fühler**
Date: 20.07.2014 11:26:24 Mitteleuropäische Sommerzeit
From: CSprachendienst@aol.com
To: H.berndt@berndt-kaelte.de

Sehr geehrter Herr Berndt,

wir möchten Ihnen vor Ihrem Besuch mit dem Herrn bezüglich der Steuerung noch kurz folgendes mitteilen:

Der Verbrauch hat in den letzten Tagen, als es so heiß war, erheblich abgenommen.

Wir haben uns überlegt, dass unseres Erachtens die Steuerung jedoch nicht in erster Linie nach der Außentemperatur, sondern nach dem tatsächlichen Verbrauch geregelt werden sollte, d.h. erst wenn Wärme entnommen wird, egal ob über einen der Heizkörper oder über warmes Wasser, dann soll bzw. muss dieser Verlust über die Luftwärmepumpe ja wieder ausgeglichen werden.

Unsere Anmerkung bezüglich der kleinen Pumpe war ein Missverständnis. Da diese Pumpe ja lediglich ca. 22 Watt verbraucht, spielt es natürlich keine Rolle, ob diese Pumpe beispielsweise den ganzen Tag läuft, das ist ja von den Kosten unerheblich.

Wichtig ist u.E., dass die Steuerung so eingestellt ist, dass sie nach dem tatsächlichen Verbrauch geregelt wird.

Wir haben nämlich jetzt bei den extrem hohen Temperaturen festgestellt, dass das Schwimmbadwasser beispielsweise über 3°C höher liegt als eingestellt, und zwar nur durch die Thermosolaranlage, aber trotzdem während der Nacht, in dem absolut kein Verbrauch sein dürfte, da ja niemand Wasser abnimmt und auch das Schwimmbad nicht aufgeheizt wird, die Wärmepumpe eine gewisse Zeit lang laufen muss. Das ist zwar nicht mehr so erheblich wie vor einigen Wochen, aber wenn die Regelung nach dem tatsächlichen Verbrauch erfolgen würde, müsste das u.E. entfallen.

Nach der Einstellung der Lüftungsanlage läuft diese jetzt optimal.

Wir bitten Sie, diese Einstellung bezüglich der Fußbodenheizung und der Wärmebank analog der Einstellung der Lüftungsanlage vorzunehmen.

Bitte beachten Sie noch, dass wird ab 30.7. einige Tage nicht hier sind, in der kommenden Woche (30. KW sind wir hier), in der 31. KW sind wir nur Montag und Dienstag in Kempenich, dann erst wieder ab 4.8.

Bitte geben Sie noch kurz Bescheid, wann Sie mit dem Herrn bezüglich der Steuerung kommen wollen.