Situation Lüftungsanlage

15.06.2012	Installation der Uhr für die Lüftungsanlage	
	Stand somit	0
23.03.2014	also rd. 1 ¾ Jahr später	
	Gesamtlaufzeit der Lüftungsanlage bis 23.3.2014	673,96 h
04.09.2014	Gesamtlaufzeit der Lüftungsanlage bis 4.9.2014	814,85 h
30.11.2014	Gesamtlaufzeit der Lüftungsanlage bis 30.11.	1.195,43 h

D.h. seit Installation der Uhr am 15.06.2012 bis zum 23.03.2014

innerhalb von **643 Tagen** hat die Lüftungsanlage rd. 674 h
gelaufen, also rd. 1,04 h pro Tag.

Vom 23.03.2014 bis 20.05.2014 war die Luftwärmepumpe nicht in

Betrieb, da sie den Kompressorschaden hatte, wir dann im April

nicht hier waren. Die Anlage – und somit auch die Lüftungsanlage läuft seit dem 20.5.2014 wieder.

In der Zeit vom 20.5. bis 23.11.2014

innerhalb von rd. **183 Tagen** hat

die Lüftungsanlage rd. 521 h

gelaufen, also rd. 2,85 h pro Tag, bei jetzt winterlichen Temperaturen bis zu

24 h / Tag.