

Inge Herkenrath

In der Hardt 23
56746 Kempenich, 9.5.2015
Tel. 02655 / 942880

Herrn
Horst Berndt

Per Telefax: 02225 / 91 32 39 und per E-Mail

RÜCKTRITT VOM VERTRAG - 2. Nachricht

Sehr geehrter Herr Berndt,

ich überlege schon die ganze Zeit, wieso Herr Meinhold von der Firma Zeeh mit E-Mail vom 23.4.2015 mitgeteilt hat, dass eine Überprüfung ergab, dass der Bivalenz-Punkt auf 15° stand.

Jetzt leuchtet mir das ein, das haben Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter bei Ihren unzähligen Arbeiten hier vor dem Winter wahrscheinlich absichtlich so eingestellt, damit Sie mal einige Zeit Ruhe hatten, denn wenn die Wärmepumpe im Winter erst ab 15° arbeitet, kann die Anlage natürlich nicht ausfallen.

Übrig blieb dann nur noch die endlose Geschichte mit dem hohen Verbrauch der Lüftungsanlage und die leidige Sache mit der nicht gespülten Fußbodenheizung.

Ich denke mir, den Bivalenzpunkt auf 15° einzustellen könnte man auch als versuchten Betrug werten !!!

Also wie gesagt, wir sind nicht mehr bereit, dass hier weiterhin irgendwelche „stümperhaften Taten“ vollbracht werden, die absolut nichts bringen. Entweder Sie treten freiwillig von dem Vertrag zurück mit allen Bedingungen, wie in dem Schreiben von heute früh dargelegt, oder

wir werden am Montag nach 10.00 Uhr unseren Anwalt einschalten, dann soll der das gerichtlich klären.

Am kommenden langen Wochenende werde ich mich dann parallel mal damit beschäftigen, diese ungeheuerlich stümperhafte Sache zu veröffentlichen und ich glaube nicht, dass das für Sie eine Reklame werden wird.

Im übrigen warten wir darauf, dass wir hier wieder DUSCHEN können.

Sie können hier noch provisorisch die Anlage zum Laufen bringen.

Ansonsten machen Sie hier im Haus nichts mehr, hier werden keine weiteren Experimente mehr gestartet, Sie können am besten gleich am Montag damit beginnen, diesen ganzen Kram abzubauen und nicht vergessen, unsere Zahlung zu erstatten.

Mit freundlichen Grüßen

Kopien zur Kenntnisnahme an:

1. Herrn Zeeh
2. Herren Bauknecht, Hofer und Davidov, c/o Fa. Mitsubishi