

Von: Steffen Meinhold [mailto:steffen.meinhold@zeeh-speicher.de]

Gesendet: Mittwoch, 22. April 2015 12:02

An: 'Inge Herkenrath'

Betreff: AW: Regelung Heizungsanlage

Sehr geehrte Frau Herkenrath,

dass sich der Anlagenzustand am Gestrigen Tag geändert hat ist kein defekt des Reglers.

In den 14 Tagen der Aufzeichnung führen wir auch eine Überprüfung der Anlage mit entsprechenden Optimierungen durch.

Wir haben am 21.04.2015 den Bivalenz-Punkt 2 von 15°C auf 10°C korrigiert. Jetzt müssen wir analysieren ob die Wärmepumpe bei diesen Temperaturen leitungsmäßig ausreicht.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Meinhold

Heiztechnik und Behälterbau Zeeh

gDorfbachweg 12

08324 Bockau

Tel.: +49377125489922

Fax.: +49377125489918

Mail: steffen.meinhold@zeeh-speicher.de