

Karl und Inge Herkenrath

In der Hardt 23

56746 Kempenich, 2.9.2014

Tel. 02655 / 942880

Herrn

Horst Berndt

Per E-Mail und per Telefax: 02225 / 91 32 39

Wärmepumpe

Guten Morgen Herr Berndt,

informationshalber teilen wir Ihnen mit, dass sich an unserem Verbrauch seit Ihrer letzten Einstellung am Sonntag leider absolut nichts zum Positiven geändert hat.

Der Verbrauch für die Wärmepumpe lag in den letzten 3 Tagen bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von über 15°C jeweils über 24 Stunden gemessen bei:

57 kW - 52 kW und jetzt 68 kW + Heizöl

Schwimmbadwassertemperatur hat sich ebenfalls verringert (25,6°C).

Wenn Sie heute kommen, bitten wir Sie

um **AUSSCHALTUNG der Ölheizung**, damit man überhaupt feststellen kann, wieviel die Wärmepumpe dann OHNE Ölheizung verbraucht und

wir bitten um **Übergabe der BEDIENUNGSANLEITUNG**.

Mit freundlichen Grüßen