

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Zusätzliche Leistungen |  | 56743 Mendig Robert-Bosch-Str. 16 Tel.: 02652 9358850 Fax: 02652 9358851 Email: info@otmarklein.de |
|-------------------------------|---|--|

| Datum | Kunde | Projektbezeichnung |
|------------|---|--|
| 29.11.2022 | Frau Inge Herkenrath In der Hardt 23 56746 Kempenich | Herkenrath I. Gäste-WC Keller Feuchteschaden AIO Kempenich Projekt-Nr. 2209140 |

- Leistung zu Pos-Nr. 7.03/ 7.04
- Zusätzliche Leistungen aufgrund Kundenwunsch
- Leistungsänderung aufgrund Kundenwunsch
- Minderleistung

Bauteil:

| | |
|---------------------|--|
| Beschädigte Flächen | |
|---------------------|--|

Leistung:

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Lose Tapete, Farbe und Putz entfernt Flächen gereinigt Bauschutt abtransportiert und entsorgt in Frontladercontainer Luftentfeuchter 09.05 KT 100 ECO Zählerstand 10135,84 Luftentfeuchter 09.09 KT 800 Zählerstand 14792,08 <p>Kundin wurde eingewiesen, wie die Wasserbehälter der Luftentfeuchter zu leeren sind, mit der bitte aufzuschreiben wie viel Wasser Sie an welchem Tag entleert.</p> <p>Zudem haben wir der Kundin geraten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dachdecker mit der Überprüfung der Dachfläche zu beauftragen 2. Installateur mit der Überprüfung des Wasserfilters zu beauftragen |
|--|

| |
|-----------------------|
| Pausenzeiten in Abzug |
| 9,25 STD |
| Meister |
| Vorarbeiter |
| Facharbeiter |
| Auszubildende |
| STD |
| STD |
| STD |

Aufmaß siehe Rückseite

Materialpauschale Std.
Maschinenpauschale

Material

Werkzeuge /
Maschinen

Bemerkungen:

29.11.2022
Mendig, -----
Ort, Datum

Malerfachbetrieb
OTMAR KLEIN GmbH

 Robert-Bosch-Straße 16 · 56743 Mendig
 Tel.: 02652-9358850 · www.otmarklein.de
 Fax: 02652-9358851 · info@otmarklein.de
 Unterschrift Mitarbeiter
 Fa. Klein

Unterschrift Kunde