Innovative Technik
Horst Berndt
Otto-Hahn-Str. 6
53501 Gelsdorf
Telefon (0 22 25) 91 32-0 · Fax (0 22 25) 91 32-39
e-Mail: info@berndt-kaelte.de
Internet: www.berndt-kaelte.de

BERNDT
Kälte · Klima · Energie · Umwelt

○ Lieferschein ○ Rechnung ○ Arbeitsnachweis ○ Angebot

Kunde | **Lieferanschrift / Objekt** | **Datum** 24.6.15

Herkenrath
Kempenich
In der Hardt 23
56651 Niederzissen

Nr. 80602

Angaben des Kunden: Wärmepumpe Mitsubishi Electric lässt sich

Störungsursache: Es lag kein Kältedruckfeld am Absperrventil an

	Anzahl	E.Preis	Gesamtpreis		Anzahl	E.Preis	Gesamtpreis
Messgeräteeinsatz ○				Stickstoffdruckprüfung ○			
Befestigungsmaterial ○				Vakuumpumpeneinsatz ○			
Kleinmaterial ○				Wartungs- und Pflegeteile ○			
Lötmaterial ○				Anlage betriebsbereit übergeben ○			
Kältemittelkleinfüllung ○ R				Entsorgung ○			

Anzahl:	Material / ausgeführte Arbeiten		
	Anlage auf Fehler abgesucht Druckfeldprüfung gedreht. Anlage läuft Dichtheitsprüfung durchgeführt.		

Datum:	Name:	Std.(1)	Std.(2)	Fahrt		
24.6.15	Semaan	3,0		1x	**Summe Material**	
					-Std.	
					-Std.	
					Gesamt-Fahrtkosten	
					Gesamtbetrag	
					19% MwSt.	
					Rechnungsbetrag	

Kunde Unterschrift	Kunde Druckbuchstaben	Betrag dankend erhalten Scheck ○ bar ○ Datum

Std. (1) = Normalstunden · Std. (2) = Stunden mit ges. Zuschlag
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand für beide Teile ist Ahrweiler
St.-Nr.01/013/3010/5

Herbrand & Friedrich, Adenau